

**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021  
тел/факс (4932) 30-30-13  
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

Предписание № 89  
об устранении выявленных нарушений

«16» марта 2021 г.

г. Иваново  
ул. Рабфаковская, 6

**Ведущий специалист-эксперт**

**Богданова Елена Константиновна**

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы акта проверки № 89 от «16» марта 2021г., в предприятии областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Южская коррекционная школа-интернат (ОГКОУ «Южская школа-интернат») ОГРН 102370830019, ИНН 3726003416) свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 37000541889 серия 37 от 06.02.2003г.

наименование предприятия, сведения о гос. регистрации

**Юридический адрес:** Ивановская область, г.Южа, ул. 4-я Рабочая, д. 66

**Директор (ИП):** Шутова Татьяна Авенировна

**Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:** Ивановская область, г.Южа, ул. 4-я Рабочая, д. 66

Установил, что на указанном предприятии ОГКОУ «Южская школа-интернат» (ИП) допущены нарушения:

СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п.3.4.13 –не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет технологии.

«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

**Нормы законодательства, которые нарушены:**

- Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28 п. 1

СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**ПРЕДПИСАЛ:**

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008г.

Требования, подлежащие выполнению: **ОГКОУ «Южская школа-интернат»**

1. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет технологии.
2. Срок исполнения предписания: до 15.03.2022г.

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, каб. 207 **в срок до 15.03.2022г.**

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области:

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Ведущий специалист-эксперт

\_\_\_\_\_ (должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)


Богданова Елена Константиновна

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № 89 от 16.03.2021 г. получил « \_\_\_\_\_ » марта 2021 г.

Подпись представителя предприятия \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_ директор ОГКОУ «Южская школа-интернат»  
Шутова Татьяна Юрьевна

Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЮЖСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»**

155630 Ивановская область, г.Южа, ул. 4-я Рабочая, д.66, тел /факс 2-36-49

Исх.№ 43

от 13.03.2022г

**Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  
и благополучия человека  
по Ивановской области.  
Ведущему эксперт-  
специалисту Богдановой Е.К.**

**Ответ на предписание**

На ваше предписание № 89 от 16.03.2021 года об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до 15.03.2022 года сообщаем, что по предписанию № 89 от 16.03.2021 года были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	п.3,4.13 СанПин 2.4.3648-20 не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для 1-4 классов, кабинет СБО(технологии)	Кабинеты 1-4 классов и кабинет СБО (технологии) обеспечены холодным и горячим водоснабжением. В кабинеты проведено холодное водоснабжение, установлены электрические водонагреватели. В 1-4 классах проведена канализация.



**Директор**

**Мокина С.П.**



Кабинет начальных классов 1 класс.



Кабинет начальных классов 2 класс

Водонагреватель один на 2 кабинета.



Кабинет начальных классов 3 класс



Кабинет начальных классов 4 класс



кабинет СБО (технологии)